



02-456/16-11
28.04.16

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1446/16

20 апреля 2016 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 04/4250-р-1 от 04 апреля 2016 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, совершенном по адресу: **Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 34**, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 4 Приморского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 197372, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 11, корп. 2.
Банковские реквизиты: ОГРН 1089847225170 (свидетельство серия 78 № 007068742 от 02.06.2008). ИНН/КПП 7814409740/781401001. р/с 40702810255070000104 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653.

С участием представителя Общества по доверенности № 60 от 01.04.2016 г. Волковой С.Н.

УСТАНОВИЛ

В результате проведенной 30 марта 2016 года проверки по адресу: **Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 34**, главным специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Курортного, Приморского районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга И.А. Бычковой выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - Правила), утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно:

- п. 3.2.8 Правил – не обеспечена однотонная окраска стен лестничной клетки № 4 (имеются подтеки на стенах, следы проточек, отслоение штукатурного слоя);
- п. 4.2.1.7 Правил – не обеспечено исправное состояние стыковых соединений стыков панелей (не произведена заделка с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами между парадными № 3 и 4 с 3-го по 5-й этажи);
- п. 4.8.1 Правил – не обеспечено исправное состояние лестницы, что выражается в наличии сколов и выбоин в лифтовом холле л/кл. № 4.

Выявленные нарушения отражены в акте №04/4250-р от 30.03.2016, зафиксированы в фотоматериалах и подтверждены протоколом об административном правонарушении № 04/4250-р-1 от 04 апреля 2016 года.

При составлении протокола об административном правонарушении представитель Общества Волкова С.Н., действующая по доверенности № 60 от 01 апреля 2016 г., просила рассмотреть дело с ее участием.

На рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовала Волкова С.Н., представитель Общества по доверенности № 60 от 01.04.2016 г. Вину признала, но документов об устранении не предоставила. Дело рассмотрено и принято решение на основании имеющихся в деле документов.

Исследовав материалы административного дела, было установлено следующее.

Статьей 7.22 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил

отягчающие административную ответственность, неоднократность привлечения Общества к административной ответственности за однородные правонарушения,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 4 Приморского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и наложить административный штраф в сумме 40000 (Сорок тысяч) рублей.


Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990) ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001; УИН: 0314779124460100144600152

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга



Е.И. Тратников