

№ 01-2680/13-6 от «24» 03 2014г.


Ведущему специалисту
государственному жилищному инспектору
Санкт-Петербурга Отдела контроля и
надзора
Д.В.Титову

Во исполнение предписания от 06.12.2013г. № 04/279-р по результатам проведения проверки за соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» ООО «ЖКС № 4 Приморского района» сообщает, что по адресу: пр. Авиаконструкторов, д.1 сообщает, что в настоящее время устранены следующие выявленные замечания:

Выполнены работы по изоляции трубопровода ХВС в помещении водомерного узла в парадной № 1.

В подвальном помещении электрические кабели проложены в защитных коробах и электрические соединения кабелей системы освещения выполнены через кабельные сжиматели.

И.о.главного инженера



М.Р.Богданова