



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС №4 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"

197372, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.11, к.2, тел./факс 3492356/3429042

№ 945/13-1-1 от « 31 » 10 2013г.

Начальнику
Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга
В.М. Зябко

Во исполнение письма № 12994/13-1 от 10.10.2013г. и предписания по результатам проведения внепланового мероприятия по контролю за соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 10.10.2013г. № 04/204-р на обращение Екимова И.С. проживающего по адресу: ул. М.Новикова, д.17, кв.1 ООО «ЖКС № 4 Приморского района» сообщает, что в подвальном помещении (в районе водомерного узла) изоляция на трубопроводе системы горячего водоснабжения восстановлена.

По вопросу отсутствия изоляции в подвальном помещении на трубопроводе системы отопления сообщаем, что согласно паспорту системы центрального отопления, а так же проекту системы отопления жилого многоквартирного дома по адресу: ул. М.Новикова, д.17 отопление технического подполья осуществляется за счет теплоотдачи обратного трубопровода, проложенного без изоляции и нагревательных приборов.

Таким образом, изоляция на системе отопления не предусмотрена проектной документацией дома.

Главный инженер

Л.А.Митин

М.Р.Богданова
3473184