

ОТ: ПРИМОРСКОЕ Р-НА

ТЕЛ: 5764611

9 МАР 2023 14:04

**ФАКСОГРАММА №769. (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 09.03.2023

Время 13:50

1. Кому:

т. 494-86-74; 494-86-73; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Приморского р-на СПб		430-19-55
ГУЖА Приморского р-на СПб		576-47-76
Энергосбыт ГУП "ТЭК СПб"		438-52-25
ДПР-ГУП "ТЭК СПб"		601-92-50

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:
Санкт-Петербург г, Испытателей пр-кт, д. 26; Диаметр: 50 Подающая Подземная канальная; Приморская - вода, Оптиков
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки: на/возд/пода); (котельная)

В период с

09.03.2023 13:40 по

09.03.2023 21:40

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Отключено ЦО абонентам по адресам: Испытателей пр-кт: д. 24 корп. 1 лит. А, д. 24 корп. 2, стр. 1(д/с), д. 26; Сизова пр-кт: д. 12 корп. 1 лит. А, д. 12 корп. 2 лит. А, д. 14 лит. А					
Жилых: 5	Детских: 1	Лечебных: 0	Школ: 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ЦО здания от ЦТП: Испытателей пр-кт: д. 24 корп. 1 лит. А, д. 24 корп. 2, стр. 1, д. 26; Сизова пр-кт: д. 12 корп. 1 лит. А, д. 12 корп. 2 лит. А, д. 14 лит. А: (переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных: 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО: 6			по ЦО: 6	по ГВС: 0	

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на

5/1/0/0

(подпор/проток/циркуляция/слив)

ГВС

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Возможно ухудшение качества ГВС

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим: поставить на проток в д.с. ЦО в д/с Испытателей пр-кт: д. 24 корп. 2, стр. 1

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Передал: ВЕДУЩИЙ ДИСПЕТЧЕР Орлова Ирина Андреевна

09.03.23