

**ФАКСОГРАММА 410 (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 16.04.2024

Время 17:05

1. Кому:

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	т. 494-86-74; 494-86-73; факс 312-45-22 Телефон/факс
Администрация Приморского р-на СПб		430-19-55
ГУЖА Приморского р-на СПб		576-47-76
Энергосбыт ГУП "ТЭК СПб"		438-52-25
ДПР ГУП "ТЭК СПб"		601-92-50

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:
Санкт-Петербург г, Долгоозерная ул, д. 5, корп. 1; Диаметр: 150 Подводяная ГВС Подвальная; Приморская - вода, Оптиков
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки/всад/подв); (котельная)

В период с **16.04.2024 17:05** по

17.04.2024 0:35

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школы: 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ГВС: Авиаконструкторов пр-кт. д. 10 лит. А ; Долгоозерная ул: д. 5 корп. 1 лит. А, д. 5 корп. 2 лит. А					
Жилых: 2	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных: 0	Учебных: 0	Прочих: 1
ИТОГО:			по ЦО: 0	по ГВС: 3	

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на

0/0/0/0

(подпор/проток/циркуляция/слив)

ГВС

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

отключить ГВС в Долгоозерной 5к.1

Передал: вед. диспетчер Смирнова Елена Викторовна